



ROHRMAX®
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsinspektion - 25.03.2025 - 294-290

Datum 25.03.2025	Kamera Schwenkkopfkamera	Wetter kein Niederschlag	Haltung 294-290	Nr. 47
Projektname Fundermax St. Veit	Video-Speichermedium sonst. Wechseldatenträger	Fahrzeug VI 944 FX	Untersucher Patrick Gallmayer	Auftragsnummer 01

Stadt/Ort 9300 St. Veit an der Glan	Knoten oben 294	Rohrlänge [m] 0
Straße Klagenfurter Straße 87-89	Knotentyp oben Schacht	Haltung Länge [m] 11,50
Lage Fahrbahn	Knoten unten 290	Insp. Länge [m] 11,50
	Knotentyp unten Schacht	Baujahr

Profil Kreisprofil 200mm	Inspektionsart Schiebekamera
Kantentyp Haltung	Verfahren TV-Untersuchung
SAT-Leitungsfunktion	Insp.Richtung in Fließrichtung
Kanalart Freispiegelabfluss geschlossenes Profil, Regenwasser	Gereinigt Ja
Material Beton	Bemerkung Insp.

1:85	m+	Kürzel	Beobachtung	Zeit	Foto	Stufe
294						
	0.00	BCDXP	Anfangsknoten, Rohranfang, 294	00:00:00	294-290_1 64.jpg	
	5.00	BACA	Rohrbruch/Einsturz - Bruch ohne fehlende Teile, Länge: 200mm von 10 Uhr bis 2 Uhr, an einer Rohrverbindung	00:00:38	294-290_1 65.jpg	3
	11.50	BCEXP	Endknoten, Rohrende, 290	00:01:20	294-290_1 66.jpg	
290						




Haltungsbilder - 25.03.2025 - 294-290

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	25.03.2025	294-290	47



294-290_164.jpg, 00:00:00, 0.00m
Anfangsknoten, Rohranfang, 294



294-290_165.jpg, 00:00:38, 5.00m
Rohrbruch/Einsturz - Bruch ohne fehlende Teile, Länge: 200mm von 10 Uhr bis 2 Uhr, an einer Rohrverbindung



ROHRMAX
Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.H.
0820 / 320 330

**ROHRMAX - Rohrreinigungs- und
Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H.**
Udinestraße 21, 9500 Villach

Haltungsbilder - 25.03.2025 - 294-290

Stadt/Ort	Straße	Datum	Haltung	Nr.
9300 St. Veit an der Glan	Klagenfurter Straße 87-89	25.03.2025	294-290	47



294-290_166.jpg, 00:01:20, 11.50m
Endknoten, Rohrende, 290